

LABORATORIO
DEL FIN DEL MUNDO

Ushuaia, 13 de febrero de 2021

Laboratorio del Fin del Mundo SAPEM

Dirección Ejecutiva

Farm. ANDINA SILVA, Marcela

S / D:

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted como integrante del Comité de Análisis en representación de la dirección de Compras del departamento Administrativo del Laboratorio del Fin del Mundo SAPEM, para informar que los oferentes BIOANALITICA ARGENTINA S.A. e INNOVAR S.A. incluyen dentro de los respectivos sobres N°1 los siguientes documentos:

1. Pliego y circulares debidamente firmadas y foliadas.
2. Anexo Comprobante de retiro del pliego.
3. Descripción técnica de la solución propuesta según lo requerido en el Pliego de Condiciones y Anexos. Esquema de tareas a desarrollar, con planos de las distribuciones propuestas.
4. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes de la propuesta.
5. Contrato social o estatutos del oferente y de todos sus miembros si fuese una asociación de empresas. Si el oferente fuere una asociación de empresas, compromiso de conformación de unión transitoria de empresas con indicación de los porcentajes de participación de cada uno de sus miembros.
6. Garantía de oferta (de acuerdo a lo establecido en el punto 9 del presente pliego).
7. Antecedentes del oferente en el desarrollo de proyectos vinculados con el objeto del presente.
8. Formulario de visita de instalaciones debidamente conformado por personal del LFM SAPEM.

Conforme a esto ambos oferentes cumplen con el punto 13 y 14 del Pliego de Bases y Conficiones del LLAMADO A COTIZACIÓN LFM N 0001, MODIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PLANTA LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SAPEM y PROVISIÓN Y MONTAJE DE LÍNEA DE ENSAMBLE AUTOMÁTICA PARA TEST RÁPIDOS – VITO DUMAS 178 - PARA HABILITACIÓN EN INSTALACIONES PROPIAS (ETAPA 1).

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

Ortega Marcelo Martín
Auxiliar Administrativo
Lab. del Fin del Mundo

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

LABORATORIO
DEL FIN DEL MUNDO

Ushuaia, 22 de febrero de 2021

Dirección Ejecutiva LFM

Farm. Marcela Andina Silva

Por medio de la presente informe, elevamos a usted la evaluación de las propuestas presentadas por las empresas INNOVAR y BIOANALITICA, en referencia al pliego de condiciones del llamado a cotización LFM N° 0001.

De las dos propuestas recibidas, se resumen las siguientes observaciones:

INNOVAR:

- Según los antecedentes declarados por la empresa, no posee antecedentes en proyectos y ejecución de obra de plantas farmacéuticas ni de productos de diagnóstico de uso in vitro.
- Debido a que en el pliego no se detalla, no incluyen para la primera etapa la ejecución de los vestuarios generales de planta, áreas anexas y servicios, imprescindibles para la habilitación del establecimiento por la autoridad sanitaria.
- La propuesta técnica no incluye los trabajos y servicios propuestos para todo el proyecto, según se solicita en el pliego.
- No se especifica en su propuesta:
 - . entrega de planos de arquitectura, instalaciones y servicios.
 - . refuerzo para la superficie necesaria para el apoyo y/o colocación de equipos.
 - . características de aberturas, sanitarios, cocina e instalaciones sanitarias y revestimientos.
 - . instalación eléctrica, referente a la luminaria y la adecuación para instalación a futuro de central inteligente.
 - . los sectores en donde se aplicará la pintura epoxi y en caso que no se utilice este tipo de pintura, que se utilizará en pisos.
- Con respecto al equipamiento de la etapa 1, solo adjunta folleto de los equipos, no especificando sobre los ítems solicitados, incluido las adecuaciones de montaje.
- En referencia a las Salas Limpias, no indica las características de su construcción ni especifica los ítems indicado en el pliego.
- Varios de los ítems descriptos refieren a los especificado en el pliego, no desarrollando las actividades a realizar en forma detallada.
- En su versión digital (pen drive) presenta propuesta económica, no acatando lo indicado en pliego.

BIOANALITICA:

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

LABORATORIO
DEL FIN DEL MUNDO

- Según los antecedentes declarados por la empresa, no posee antecedentes en proyectos y ejecución de obra de plantas farmacéuticas ni de productos de diagnóstico de uso in vitro.
- Debido a que en el pliego no se detalla, no incluyen para la primera etapa la ejecución de los vestuarios generales de planta, áreas anexas y servicios, imprescindibles para la habilitación del establecimiento por la autoridad sanitaria.
- No se especifica en su propuesta:
 - . entrega de planos de arquitectura, instalaciones y servicios.
 - . refuerzo para la superficie necesaria para el apoyo y/o colocación de equipos y servicios.
 - . características de herrajes específicos de aberturas de sectores productivos.
 - . los sectores en donde se aplicará la pintura epoxi y en caso que no se utilice este tipo de pintura, que se utilizará en pisos. Colocación de zócalos en todos los sectores.
- Sanitarios, cocina, instalaciones sanitarias y revestimientos incluidos solo en la etapa 2. Tal como si indicó inicialmente los sanitarios son imprescindibles para la habilitación del establecimiento.
- Con respecto al equipamiento de la etapa 1, el equipo Impresora Termográfica incluida en la propuesta, no especifica la posibilidad de etiquetado de frascos goteros (buffer) ni la posibilidad de generar códigos QR.

- En referencia a las Salas Limpias:

- . no indica las características de los materiales de construcción ni especifica los ítems indicado en el pliego.
- . en el folleto presentado a fojas 52 describe instalaciones clase ISO 7. Se debe ajustar a los requerimientos del pliego para las diferentes salas que requieren ser clasificadas.
- . no aclara con cuantas unidades de tratamiento de aire se abastecerá las salas limpias de la primera y segunda etapa. No se incluye que sectores abastecerán cada unidad de tratamiento de aire.
- . falta especificaciones de pass box y air shower. No se declara donde se instalaría el air sower.
- . para la segunda etapa no especifica que sectores serán montados en forma modular y cuales con construcción con material tipo durlock.
- Varios de los ítems descriptos refieren a los especificado en el pliego, no desarrollando las actividades a realizar en forma detallada.

Según lo antes descripto se concluye que las propuestas de ambas empresas son incompletas en referencia a la información solicitada en el pliego de condiciones del llamado a cotización LFM N° 0001, dejando a consideración de la Dirección la posibilidad de solicitar información complementaria.

Atentamente,

Farm. Mauricio Aput
Director Técnico
M.P. 244
Lab. del Fin del Mundo SAPEM

Farm. Marcelo Ulises Molina Martínez
Responsable Garantía de Calidad
M.P. 250
Lab. del Fin del Mundo SAPEM

Ing. Eliana Stieben
Responsable de Operaciones
Lab. del Fin del Mundo SAPEM

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

LABORATORIO
DEL FIN DEL MUNDO

Ushuaia, 08 de marzo de 2021

Dirección Ejecutiva LFM

Farm. Marcela Andina Silva

Por medio del presente informe, elevamos a usted la evaluación de la información complementaria presentada por la empresa BIOANALITICA, en respuesta a las observaciones realizadas a su presentación inicial, en referencia al pliego de condiciones del llamado a cotización LFM N° 0001.

Dentro del documento presentado como "complemento de la oferta" declaran que:

-Su propuesta contempla el desarrollo del PROYECTO en donde se definirá tanto las necesidades parciales y finales del funcionamiento como los detalles constructivos, en conjunto con las autoridades del Laboratorio del Fin del Mundo SAPEM y que se ejecutarán todas las labores acordes a los requerimientos necesarios para contar con la habilitación ante los Organismos Nacionales y Provinciales competentes que regulan el funcionamiento del LFM en los rubros que se encuentra actualmente habilitado.

-Trabjará en forma conjunta con el Ing. Rolando Fumeo, de quien presenta sus antecedentes en proyectos relacionados a la industria farmacéutica y de dispositivos médicos.

-Presentará una vez finalizado el proyecto los planos de arquitectura, instalaciones y servicios.

-Contempla en la oferta refuerzo para la superficie necesaria para el apoyo y/o colocación de equipos y servicios.

-Dentro del proyecto se incluirán las características de los materiales para la construcción de los sectores productivos y áreas anexas, incluyendo pintura, zócalos, aberturas y herrajes.

-Se realizarán las adecuaciones necesarias en zona de sanitarios para la generación de los vestuarios, según se defina durante el desarrollo del Proyecto de común acuerdo con las autoridades del LFM. En la segunda etapa se finalizará el proyecto con las adecuaciones finales de los sanitarios, cocina, instalaciones sanitarias y revestimientos, áreas anexas y servicios.

-Las características de los materiales de construcción de salas limpias, passbox y air shower son las descritas en el folleto adjunto cuyas dimensiones y requerimientos se ajustarán al proyecto a realizar.

-Las unidades de tratamiento de aire están incluidas en la propuesta y se abastecerá las salas limpias según se especifique en el proyecto.

-Las especificaciones de la construcción que será montada con módulos sanitarios y la que será construida con material tipo Durlock está contemplada en la propuesta y se definirá en el proyecto.

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

LABORATORIO
DEL FIN DEL MUNDO

Además, se presentan las especificaciones del equipamiento de la etapa 1, en donde declaran que la Impresora Termográfica posee la capacidad de realizar el etiquetado de frascos goteros (buffer), como también la posibilidad de generar códigos QR.

Según lo antes descripto se concluye que la propuesta de la empresa BIOANALITICA, contempla los requerimientos solicitados en el pliego de condiciones del llamado a cotización LFM N° 0001, considerando la ejecución del proyecto completo según las necesidades planteadas por las autoridades del LFM y con el objetivo de obtener en este nuevo sitio, las habilitaciones con las que actualmente cuenta el laboratorio. Asimismo, manifiestan en su propuesta que se ajustan al "concepto de llave en mano en sentido amplio en cada etapa, garantizando la funcionalidad de cada una de ellas en forma independiente, como así también las habilitaciones descriptas en el Pliego".

Queda a la consideración de la Dirección la continuidad del proceso de licitación.

Atentamente,

Farm. Mauricio Aput
Director Técnico
M.P. 244
Lab. del Fin del Mundo SAPEM

Ing. Eliana Stieben
Responsable de Operaciones
Lab. del Fin del Mundo SAPEM

Farm. Marcelo Ulises Molina Martínez
Co-Director Técnico
M.P. 250
Lab. del Fin del Mundo SAPEM



Ushuaia, 09 de marzo de 2021

Dirección de Administración y Finanzas

Ref.: Llamado a cotización Obra edificio Laboratorio Vito Dumas 178.


Me dirijo a Ud. en mi carácter de Directora Ejecutiva en el marco del proceso de cotización de la Modificación de Infraestructura de la Planta de este Laboratorio, habiendo recibido el informe de la comisión evaluadora de ofertas, conteniendo el análisis de las ofertas y sus respectivas aclaratorias en el marco del proceso de referencia.

En tal sentido, se informa que considerando los informes de la comisión evaluadora, el único oferente que ha calificado como ELEGIBLE (conforme cláusula 14 del Pliego de Bases y Condiciones) es la empresa: BIO ANALÍTICA ARGENTINA S.A., CUIT 30-70753876-3.

El oferente INNOVAR S.A. resulta ser NO ELEGIBLE, por haber revelado su oferta económica en la primera etapa de análisis, situación establecida en la cláusula 14 del Pliego de Bases y Condiciones.

Es por ello que deberá proceder a notificar al oferente BIO ANALÍTICA S.A. que la apertura del sobre N° 2 se realizará a las 13:00 hs. del día 10/03/2021 en instalaciones de la sede de este Laboratorio, Vito Dumas 178 de la localidad de Ushuaia. A su vez, deberá notificar a quien ha resultado como NO ELEGIBLE, que deberá retirar el sobre N° 2 presentado, sin ser abierto.

Sin otro particular,


Farm. Marcela Andina Silva
Directora Ejecutiva
M.N. 15209
Lab del Fin del Mundo SAPEM